

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Servizi Tecnici
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Area Gestione Esercizio
Il responsabile

AQP (Acquedotto Pugliese)



RACCOMANDATA A.R.

All' Arch. Nicola Antonante
Comune di Monteparano
Via Trento c.n.
74020 - Monteparano (TA)
Fax 099-5994856

Oggetto: riscontro Vs. nota prot. n. 4751 del 05/11/2013 ~ rete idrica del centro abitato; lamenti per pressione idrica insufficiente

Con riferimento all'oggetto e alle note di riscontro precedenti, si ribadisce che non si registra alcun disservizio sulla rete di distribuzione a servizio del Comune di Monteparano.

Si riporta in allegato il dettaglio delle ulteriori misurazioni di pressione eseguite a seguito di segnalazioni dell'utenza, in cui si conferma puntualmente il rispetto del minimo contrattuale della Carta del Servizio Idrico Integrato, pari a 0.5 bar, con valori registrati medi pari a 1.5 bar e punte di 1.8 - 2.0 bar anche nell'arco della giornata, quindi durante il periodo di prelievi.

Tali rilievi di pressione sono stati eseguiti al punto di consegna previsto contrattualmente, costituito dal rubinetto d'arresto posto immediatamente a valle del misuratore consumi (contatore), oltre il quale questa Società non ha alcun obbligo e alcuna responsabilità, soprattutto riguardo al mal funzionamento o al guasto di apparecchiature domestiche in condizioni di fornitura regolare.

Inoltre in occasione dei sopralluoghi in nostri tecnici hanno anche fornito agli utenti alcuni consigli utili per la risoluzione delle problematiche dell'impianto interno di loro competenza, quali l'eliminazione di riduttori di pressione eventualmente installati, la verifica dell'obsolescenza delle tubazioni e la regolazione del valore di pressione di blocco delle caldaie.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

~~COMUNE DI MONTEPARANO~~

~~Area di Taranto~~

~~Il Sottoscritto Messo Comunale certifica che il
presente
viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune
dal
Monteparano, li
IL MESSO COMUNALE~~

ing. Fabio Palma

Visto Il Dirigente
Dott. Giuseppe Valentini

15/11/2013 - Monteparano - riscontro prot. 4751 del 05-11-2013.docx

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 36 - 70124 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.575,80 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00947093721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414002



SINGERT

1 di 4



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Servizi Tecnici
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Area Gestione Esercizio
Il responsabile


DATA SEGNALAZIONE	DESCRIZIONE SEGNALAZIONE	INDIRIZZO	INTERVENTO
03/ott - 8.54	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA	VIA MALDESE,	Misurazione manometrica 1,5 atm
04/ott - 9.11	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA; IL CLIENTE DENUNCIA UNA PRESSIONE TALMENTE RIDOTTA DA NON ASSICURARE IL SERVIZIO DA DIVERSI GIORNI.	VIA LECCE,	Sostituzione R.A. 3/4 lavaggio impiantino misurazione manometrica 1,5 atm
04/ott - 13.58	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA:	VIA GIULIO CESARE,	Misurazione manometrica 1,8 atm
04/ott - 14.25	ACQUA - MANCANZA ACQUA; L'UTENTE LAMENTA DA GIORNI UNA PRESSIONE RIDOTTA CHE CAUSA FORTE DISAGIO, CHIEDE INTERVENTO URGENTE. INOLTRE DICHIARA CHE IL P	VIA SPAGNA	Misurazione manometrica 1,8 atm
05/ott - 7.59	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA:	VIA ROCCAFORZATA,	Sostituzione R.A. 3/4 misurazione manometrica 1,5 atm
05/ott - 18.25	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: LA CLIENTE LAMENTA CHE DA TEMPO LA PRESSIONE E' COSI' BASSA DA NON FARE ENTRARE IN FUNZIONE NEANCHE LA CALDAIA	VIA SPAGNA N.	Misurazione manometrica 1,5 atm
05/ott - 18.32	ACQUA - MANCANZA ACQUA:	VIA BELGIO N.	Misurazione manometrica 1,7 atm
06/ott - 11.15	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: IN MOLTE ZONE DELL'ABITATO- SEGNALATO A GEOM. CATUCCI- X AQP TUTTO OK-FATTE SOLO DELLE MANOVRE DI MODULAZIONE-	VIA ROCCAFORZATA	Misurazione manometrica 1,5 atm
07/ott - 18.00	ACQUA - MANCANZA ACQUA:	VIA C. CESARE N.	Lavaggio impiantino idrico e misurazione manometrica atm 2,0.
07/ott - 18.24	ACQUA - MANCANZA ACQUA; DA UNA DECINA DI GIORNI-	VIA VARESE	Misurazione manometrica 2,0 atm
08/ott - 9.30	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: SCARSISSIMA	VIA ROCCA FORZATA	Misurazione manometrica in varie parti della zona.1,5 atm
09/ott - 10.53	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: IL CLT SEGNALA PRESSIONE RIDOTTA NEL PROPRIO STABILE DA QUINDICI GIORNI CIRCA CON NOTEVOLI DISAGI	VIA FRANCIA,	Misurazione manometrica 1,5 atm
12/ott - 9.39	ACQUA - MANCANZA ACQUA: COMUNICATO REP	VIA G. CESARE	Misurazione manometrica 1,5 atm

15/11/2013 - Monteparano - riscontro prot_4751 del 05-11-2013.docx

2 di 4

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414002



SINGERT



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Servizi Tecnici
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Area Gestione esercizio
Il responsabile

DATA SEGNALAZIONE	DESCRIZIONE SEGNALAZIONE	INDIRIZZO	INTERVENTO
14/ott - 13.04	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: LA POLIZIA LOCALE SEGNALE CHE TUTTO IL PAESE HA UNA PRESSIONE DI ACQUA RIDOTTA DA DIVERSI GIORNI	TUTTO IL PAESE COMPRESO GLI UFFICI DEI VIGILI URBANI	Pressione di esercizio nella norma misurazione manometrica 1,5 atm
16/ott - 12.44	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA:	VIA XXIV MAGGIO	Misurazione manometrica 1,4 atm.
17/ott - 8.20	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: VIA SAN NICOLA N.	VIA SAN NICOLA N.	Misurazione manometrica 1,5 atm
17/ott - 8.32	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA:	VIA SAN NICOLA	Misurazione manometrica 1,5 atm
18/ott - 12.31	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: PRESSIONE RIDOTTA DA CIRCA 20 GG - NO MOROSITA' - CONT. INTERNO	VIA ROCCA FORZATA	Misurazione manometrica 1,3 atm
18/ott - 17.13	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: URGENTE RIDOTTISSIMA IN VIA AUSTRIA N.	VIA AUSTRIA N.	Misurazione manometrica nella norma.
21/ott - 8.42	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: PRESSIONE BASSISSIMA A TUTTE LE ORE DEL GIORNO E MAGGIORMENTE LA MATTINA - IMPOSSIBILE ATTIVARE LA CALDAIA - PROBLEMA ESTE	VIA ROCCA FORZATA	Misurazione manometrica 1,4 atm.
21/ott - 16.23	ACQUA - MANCANZA ACQUA: IL CLIENTE SEGNALE LA MANCANZA D'ACQUA E FA NOTARE, INOLTRE, CHE SONO PRESENTI BAMBINI IN TENERA ETA'	VIA FRANCIA	Misurazione manometrica 1,4 atm.
24/ott - 11.37	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: PRESSIONE RIDOTTA AD UN PIANO TERRA DA CIRCA 20 GIORNI E' URGENTE (CONTI LA CLT AL N.	VIA MALVESE N.	Misurazione manometrica 1,4 atm
25/ott - 9.22	ACQUA - MANCANZA ACQUA: IL CLIENTE LAMENTA MANCANZA D'ACQUA LA DOMENICA	VIA 24 MAGGIO	Misurazione manometrica 1,5 atm
25/ott - 15.14	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: COMUNICATO REP, PALAZZO	VIA ROCCA FORZATA	Misurazione manometrica 1,5 atm
26/ott - 9.11	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: 2ª SEGNALAZIONE CON ID PRECEDENTE N. , L'UTENTE ARRABBIATISSIMA, DA GIORNI LAMENTA UNA RIDOTTISSIMA PRESSIONE CHE C	VIA ROCCA FORZATA	Misurazione manometrica 1,5 atm

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.673,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414002



SINGERT



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Servizi Tecnici
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Area Gestione Esercizio
Il responsabile

DATA SEGNALAZIONE	DESCRIZIONE SEGNALAZIONE	INDIRIZZO	INTERVENTO
28/ott - 9.27	ACQUA - PRESSIONE MOLTO RIDOTTA: DA CIRCA 2 MESI -1? PIANO PROBLEMI AVVIAMENTO CALDAIA	VIA AUSTRIA, [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,8 atm e lavaggio impiantino.
28/ott - 15.43	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: CONDOMINIO LAMENTA ANCHE AI PIANI BASSI SCARSISSIMA PRESSIONE - LAMENTANO ELETTRODOMESTICI BRUCIATI - LA RIDUZIONE SI E' VE	VIA F. DELL'ANTOGLIETTA [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,8 atm.
29/ott - 11.49	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: ULTIMA FATTURA IN ESTRATTO CONTO PAGATA IL 28/10/2013-----PAGAMENTI OK	VIA FRANCESCO DELL'ANTOGLIETTA [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,8 atm
01/nov - 10.10	ACQUA - MANCANZA ACQUA: CCOMUNICATO REP. ENRIQUEZ	VIA XXIV MAGGIO [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,2 atm (reperibilita')
01/nov - 10.20	ACQUA - MANCANZA ACQUA: COMUNICATO REP. ENRIQUEZ	VIA FRANCIA [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,2 atm (reperibilita')
04/nov - 10.56	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA:	VIA TINTORETTO [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,5 atm.
04/nov - 11.38	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: PRIMO PIANO DA CIRCA 10 GG - CITOFONARE CLT	VIA SAN GIORGIO JONICO, [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,4 atm
11/nov - 10.17	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: IL CLT CHIEDE URGENTE INTERVENTO X PRESSIONE RIDOTTISSIMA DA CIRCA UN MESE CHE CREA DIFFICOLTA' ANCHE NELL'ACCENSIONE DELLA	VIA ROCCA FORZATA, [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,4 atm
11/nov - 12.43	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: IN TUTTA LA STRADA	VIA SAN GIORGIO [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,8 atm.
13/nov - 11.44	ACQUA - PRESSIONE RIDOTTA: PRESSIONE MOLTO RIDOTTA DA CIRCA 1 MESE IMP. VIA VERROCCHIO [REDACTED] MONTEPARANO - URGENTISSIMO CONTATTARE IL SIG. [REDACTED]	VIA VERROCCHIO [REDACTED]	Misurazione manometrica 1,4 atm.

[Handwritten mark]